



RESPOSTA A LA PREGUNTA 173/16 EFECTUADA PEL GRUP MUNICIPAL SOM GRAMENET, FORMULADA AL PLE MUNICIPAL

PREGUNTA:

Referent a problemes a l'Escola Riera Alta:

La primera fase de l'Escola Riera Alta va ser construïda l'any 2010 i l'octubre d'aquell any van començar els nens i nenes d'infantil. Des del primer dia ha hagut problemes amb la pluja al sorral del pati infantil, concretament el sorral s'inundava. L'Ajuntament ha intentat diverses actuacions (com a mínim s'ha foradat dues vegades el mur) sense cap resultat. Els problemes que es deriven d'aquesta situació són l'aigua estancada i la proliferació d'insectes (mosquit tigre) i bacteris que posen en perill la salut dels infants. A més, hi ha la possibilitat d'accidents ja que part del pati queda inundat i les mestres, amb bona intenció, delimiten l'espai amb una tanca casolana (una cinta agafada amb cadires) cosa que no impedeix en cap moment que un infant pugui caure a l'aigua. De la mateixa manera, la sorra va marxant i entre això i els jocs dels nens, es fan forats tan profunds que arriba a estar la pedra i la tela que hi ha sota la sorra visible, i per consegüent també pot provocar accidents.

Tenim constància escrita que al febrer de 2014 es va informar l'Ajuntament d'aquesta problemàtica i fins ara no hi ha hagut cap solució que hagi servit de res.

1. Sap l'Ajuntament quina és la causa concreta que produeix que l'aigua quedi estancada al sorral (problema de projecte, de construcció o de manteniment inadequat)?
2. Quines actuacions i quan s'han realitzat fins ara?
3. Hi ha altres escoles a la ciutat amb la mateixa problemàtica?
4. Davant les actuacions ineficaces que s'han realitzat, quina solució està prevista per tal que els nens i nenes de l'escola puguin gaudir d'aquest espai?

RESPOSTA:

1. L'Ajuntament és coneixedor de la situació del pati d'educació infantil de l'Escola Riera Alta i ha realitzat els requeriments oportuns a la Secció d'Obres i Manteniment de la Direcció Territorial de Barcelona Comarques del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ens consta, també, que la direcció de l'escola ha realitzat aquestes comunicacions al servei corresponent de la Generalitat de Catalunya.

El problema del pati radica en un drenatge insuficient provocat per la construcció inadequada ja que, tal i com està realitzat, no actua de forma correcta d'acord amb el desnivell existent al pati.

L'empresa constructora va realitzar una acció específica per intentar solucionar el drenatge insuficient però no va tenir els resultats desitjats.

2. Davant aquesta situació, des del Servei municipal de manteniment d'edificis s'han realitzat diferents accions que han aportat millores a l'espai, però amb caràcter provisional, fins que la Generalitat solucioni el problema de drenatge del pati.

Les accions realitzades han estat: aportació de sauló (en 6 ocasions), modificació de les sortides d'aigua per intentar millorar el drenatge (2014), reparació del tub de connexió al clavegueram de l'escola (trencament ocasionat per la instal·lació de la tanca de l'hort) i les realitzades per l'auxiliar tècnic de l'escola en els dies posteriors a les pluges.

3. No hi ha cap escola que tingui aquesta mateixa problemàtica. Des del Servei municipal de manteniment es realitzen accions específiques als patis de sorra i als sorral de les escoles, des de l'aportació de terres fins la higienització dels sorral.



Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

4. Considerar que les actuacions són ineficaces no és correcte, són actuacions provisionals fins que l'administració competent solucioni el problema de base que és de drenatge.

Des del serveis municipals es continuaran realitzant totes les accions necessàries per a què aquest espai compleixi les condicions adequades per a l'ús dels infants de l'escola.

Amb la comunitat educativa de l'escola s'han acordat realitzar múltiples accions conjuntes, com reiterar en el requeriment a la Generalitat per a què solucioni el problema fins la sol·licitud de convocatòria de la Comissió de Seguiment de les Obres de l'Escola Riera Alta per tal de plantejar totes les incidències detectades en aquesta escola de nova construcció.

Gemma Bellvehi Oliver
Directora d'Educació, Cultura, Drets Socials,
Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

Santa Coloma de Gramenet, 19 de desembre de 2016.